

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

N 38

"30 мая 2015 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: дошкольное образовательное учреждение

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 620089, Свердловская область г. Екатеринбург,
ул. Благодатская, 49/Шшимская, 16

1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 3 этажа, 911,3 кв. м.
часть здания - --- этажей (или на --- этаже), - --- кв. м.
наличие прилегающего земельного участка (да, нет). 4273 кв. м

1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта 2013

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не требуется,
капитального не требуется

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89 (сокращенное наименование - МБДОУ- детский сад № 89).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 620089,
г. Екатеринбург, ул. Благодатская, 49/Шшимская, 16 телефон: 295-91-00(03), e-mail:
mbdouds89@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Администрации города Екатеринбурга

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail) 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24 а, телефон: 371-27-37

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте от 3 до 7 лет

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.4. Виды услуг: социально-бытовые

2.5. Форма оказания услуг: на объекте

2.6. Плановая мощность: 120 мест

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобус, маршрутное такси, № 37, № 042, троллейбус № 9 (остановка Кварцевая)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 метров

3.2.2. Время движения (пешком) 10 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки регулируемые: нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту визуальная: да

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): уклон в сторону детского сада 15%
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <***>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	ВНД
2	в том числе инвалиды:	ВНД
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧ
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ
5	с нарушениями зрения	ВНД
6	с нарушениями слуха	ДУ
7	с умственными нарушениями	ДУ

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99:

<***> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

"ДУ" - доступно условно (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет"= «ВНД» – временно недоступно (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>						Для всех категорий маломобильных групп населения <***>
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ВНД	
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ВНД	
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ВДН	ВНД	ВНД	ДП	ДП	ВНД	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВДН	ВДН	ВНД	ДП	ДП	ВНД	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ДП	ДП	ВНД	
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	ВДН	ВНД	ВНД	ВДН	ВНД	
7.	Пути движения к объекту (от	ВНД	ВНД	ВНД	ДП	ДП	ВНД	

	остановки транспорта)						
8.	Все зоны и участки <*>	ВНД	ВНД	ВНД	ДП	ДП	ВНД

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет = ВНД – временно недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<*> указывается худший из вариантов ответа.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения в каждом жилом блоке и для нестационарных клиентов и посетителей с установкой кнопки вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса в левом крыле здания с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения, а также выделение зоны проживания на 10м этаже в левом крыле здания, максимально приближенном ко вновь организованному входу с обустройством всех функциональных помещений в этом блоке. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР (лестничехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение

В Управлении Учреждением в пределах своей компетенции принимают участие Учредитель и отдел образования. Компетенция Учредителя:

- решение вопросов о выделении из бюджета города Екатеринбурга средств для обеспечения уставной деятельности Учреждения, включая развитие материально-технической и научно-методической базы Учреждения, проведение капитального ремонта;
- обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, обустройство прилегающей к ней территории;
- иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, решениями органов государственной власти и местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и Уставом.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	да	нет	нет	нет
2.	Вход (входы) в здание	да	нет	да	нет
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	нет	нет	да	нет
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нет	нет	да	нет
5.	Санитарно-	нет	нет	да	нет

	гигиенические помещения				
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	нет	нет	да	нет
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нет	нет	да	нет
8.	Все зоны и участки	нет	нет	да	нет

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне. Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: -
в рамках исполнения - _____ (указывается
наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: - _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности: _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование с Учредителем

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается - _____

4.5. Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов:

Председатель ТОО «Маяк» Мамит Мамит
(должность, Ф.И.О.) (подпись) (подпись)

Председатель ТОО «Телеком» Мамит Мамит
(должность, Ф.И.О.) (подпись) (подпись)

Мен. директор СРООС и Я, «Маяк» Мамит Мамит
(должность, Ф.И.О.) (подпись) (подпись)



4.6. Информация направлена в Управление социальной политики Чкаловского района

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа
государственной власти Свердловской области)
04.06.2015 для размещения в автоматизированной информационной
(дата) системе "Доступная среда Свердловской области".

Руководитель объекта (должность) заведующий Н.В. Полозкова
/фамилия, имя, отчество/

Дата 05.06.2015

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию
доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

Руководитель объекта (должность) _____ /фамилия, имя, отчество/
(подпись)

Дата _____



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью *Городской администрации*

Зад. МБДОУ - ДДС № 89
Н.В. Голозкова

